

2007年1月5日

建築住宅性能基準運用協議会コンタクトポイント事務局御中

建築住宅性能基準運用協議会
技術委員会性能評価運用分科会

コンタクトポイント受付案件の検討の結果について

貴職から送付された「免震材料に用いる耐火被覆材の防火性能の評価について」（CP受付番号：060001）については、検討項目「防耐火性能試験・評価業務方法書についての検討」として建築住宅性能基準運用協議会技術委員会性能評価運用分科会防火運用WGにおいて検討を行った結果について、下記の通り報告いたします。

記

免震材料について、建築基準法第2条第7号（耐火構造）の規定に基づく認定を受けるに当たり、指定性能評価機関が定めている「防耐火性能試験・評価業務方法書」の、評価対象が「積層ゴム」に限定されていることについて、検討を行った結果、「同方法書」は、平成12年建設省告示第2009号に定義された「弾性系」「すべり系」及び「転がり系」の支承材を評価対象とすることについて、問題無いものと判断される。